



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В Г. ЧЕРЕМХОВО, ЧЕРЕМХОВСКОМ И АЛАРСКОМ РАЙОНАХ, Г. СВИРСКЕ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске)

Плеханова ул., д. 1, г. Черемхово, 665413
Телефон 8 (395-46) 5-64-70 факс 8 (395-46) 5-60-81
E-mail: cheremkhovo@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

14.06.2023 № 38-11-15/78-812-2023

На № _____ от _____

Уведомление о неудовлетворительном
качестве питьевой воды в с. Балухарь
Черемховского района

Главе
Администрации Каменно-
Ангарского муниципального
образования
А.К.Матвееву

Уважаемый Александр Кузьмич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске (далее – территориальный отдел) информируем Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», отобранной 29.05.2023 г. в мониторинговой точке №252509 «Скважина; Иркутская область, Черемховский район, с.Балухарь, ул.Советская,8а» свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов по показателям: «мутность» и «марганец» (протокол испытаний от 09.06.2023 г. № 38-00-03/03784-23) (см. таблицу 1).

Таблица 1

Оценка качества воды и показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам

Населенный пункт (мониторинговая точка)	Показатель / значение	Норматив	Направленность действия вещества (критические органы / системы*)
Иркутская область, Черемховский район, с. Балухарь, ул. Советская, 8а (мониторинговая точка 252509)	Мутность 23,2 мг/дм ³	Не более 1,5 мг/дм ³	Мутность воды – показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей. Марганец показатель вредности – органический с приданием окраски воде.
	Марганец 0,32 мг/дм ³	Не более 0,1 мг/дм ³	

Качество воды питьевой в мониторинговой точке №252509 не соответствует гигиеническим нормативам и является нарушением обязательных требований СанПиН



1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (глава III).

Наличие в воде Мутности показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей. Марганец показатель вредности – органический с приданием окраски воде.


Превышение микробиологических показателей в воде является критерием **существенного ухудшения качества воды** (в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»).

В соответствии с п. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» орган местного самоуправления обязан **проинформировать** об этом **население** в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования необходимо принять меры по организации обеспечения населения качественной питьевой водой, оповестить население о необходимости использования кипяченой питьевой воды в целях предупреждения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. В соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» рассмотреть вопрос о временном прекращении или ограничении водоснабжения населения водой из указанного источника.

Информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске в установленный законодательством срок.

Начальник территориального отдела



М.Н.Федощева

