

Согласовано:  
Глава администрации  
Лоховского сельского поселения

«          »            2023 г.  
И.В. Шматов



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «ИрТЭК»  
О.Н. Устьянцев  
«01» 09 2023 г.

**График работы системы теплоснабжения с. Лохово на 2023-2024 отопительный период**

Температура наружного воздуха, °С	Температура на выходе из котельной, °С	Температура обратной сетевой воды, °С	Температура на входе у потребителя, °С
-39	95,00	70,00	90,00
-38	93,94	69,35	89,02
-37	92,88	68,70	88,03
-36	91,81	68,04	87,04
-35	90,74	67,38	86,05
-34	89,68	66,72	85,06
-33	88,60	66,06	84,06
-32	87,53	65,40	83,07
-31	86,46	64,73	82,07
-30	85,38	64,07	81,07
-29	84,30	63,40	80,06
-28	83,22	62,72	79,06
-27	82,13	62,05	78,05
-26	81,04	61,37	77,04
-25	79,95	60,69	76,03
-24	78,86	60,01	75,01
-23	77,77	59,32	74,00
-22	76,67	58,63	72,98
-21	75,57	57,94	71,95
-20	74,46	57,25	70,93
-19	73,36	56,55	69,90
-18	72,25	55,85	68,87
-17	71,13	55,15	67,84
-16	70,02	54,44	66,80
-15	68,90	53,73	65,76
-14	67,78	53,02	64,71
-13	66,65	52,31	63,67
-12	65,52	51,59	62,62
-11	64,39	50,86	61,56
-10	63,25	50,13	60,50
-9	62,11	49,40	59,44
-8	60,96	48,67	58,38
-7	59,81	47,93	57,31
-6	58,66	47,18	56,23
-5	57,50	46,43	55,15
-4	56,33	45,68	54,07
-3	55,16	44,92	52,98
-2	53,99	44,15	51,89
-1	52,81	43,38	50,79
0	51,62	42,61	49,68
1	50,43	41,82	48,57
2	49,23	41,04	47,46
3	48,03	40,24	46,33
4	46,81	39,44	45,20
5	45,59	38,63	44,07
6	44,36	37,81	42,92
7	43,13	36,98	41,77
8	41,88	36,14	40,60